

montasjebeskrivelse

Jording av patchpaneler i forhold til NEK 700 - EN50310

Ved montasje av dGLink patchpanel i henhold til denne montasjebeskrivelsen vil krav til utjevningsforbindelse mellom ledende deler i Maxeta dataskap iht. NEK702_EN 50310:2016 7.5.3.1 være ivarettatt uten bruk av ytterligere separat utjevningsforbindelse.

Teknisk informasjon ved installasjon

- montering av dGLink patchpanel varenr. 375806, tiltrekkings moment av medfølgende skruer skal ikke være under 3 newton.
Medfølgende jordtrå fjernes.

- 7.5.2.1: Utjevningsleder for dataskap (RBC)
skap opptil 21U = 4mm², skap over 21U = 16mm²

Maxeta dataskap – vegg, gulvskap og veggstativ.

Varenr. 70XXXX, 80XXXX, 90XXXX, 69XXXXXX, 70XXXXXX

Jording skal tilkobles 19" monteringsskinne

